

# OBEC VYŠNÝ KUBÍN

## Stavebný úrad

Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín

č.s.: 170/2020/442/UR-OSW

Vyšný Kubín:02.09.2020

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

Dňa

Podpis

## ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

**Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442 151 v zastúpení spol. PETROSTAV, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín IČO: 46 278 605**

(ďalej len "navrhovateľ") podala dňa 25.06.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "**12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Rozšírenie NNK**" v katastrálnom území Vyšný Kubín. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Vyšný Kubín ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) preskúmal predložený návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby podľa §§ 37 stavebného zákona a vydáva podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### rozhodnutie o umiestnení stavby

#### "12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Rozšírenie NNK"

miesto stavby: Mesto Dolný Kubín,  
popis územia: Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Vyšný Kubín. Trasa NN vzdušného vedenia je vedená v pôvodnej trase územím s členitým povrchom. Trasa NN káblového vedenia je vedená krajom miestnej a poľnej cesty s členitým povrchom. Dôjde ku križovaniu cesty v pôvodnej trase NN vzdušného vedenia a ku križovaniu miestnej cesty káblovým vedením, ktoré sa vykoná prekopením.

katastrálne územie: Vyšný Kubín  
projektant: Ing. Vladimír Kročan, autorizovaný stavebný inžinier, č.reg. 1810\*Z\*2-3

#### Popis stavby:

**SO 01 - NN vzdušné vedenie - 100m**

**SO 02 - NN zemné káblové vedenie - 345m**

Účelom stavby je montáž časti NN vzdušnej siete závesným káblom Retilens 3x150+95+2x16mm<sup>2</sup> v pôvodnej trase a výstavba nového káblového vedenia a nových NN skríň. Stavba je vo verejnom záujme z dôvodu posilnenia elektrickej siete a rozšírenia elektrickej siete, ktorá umožní napojenie

nových odberateľov a tým napomôže rozvoju obce.

**Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa stanovujú tieto podmienky:**

1. Predmetom územného rozhodnutia je umiestnenie stavby podľa situácie umiestnenia stavby na podklade katastrálnej mapy, overenej stavebným úradom v územnom konaní.
2. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné dodržať ustanovenia platných právnych predpisov a slovenských technických noriem. Projektovú dokumentáciu je potrebné predložiť na posúdenie správcovi vedení, v ktorých blízkosti sa stavba umiestňuje.
3. Pri príprave PD dodržať ochranné pásma podľa platných STN. Je nutné zosúladiť strety záujmov s ostatnými uvažovanými aj existujúcimi inžinierskymi sieťami. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo zákonov o životnom prostredí, o odpadoch, o ochrane kultúrnych pamiatok a ďalšie
4. Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby a tvorí súčasť dokladov pre prípravu projektovej dokumentácie.
5. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu, ktorý sa požaduje pre vydanie stavebného povolenia (§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona). S realizáciou stavebných prác je možné začať až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia príslušným stavebným úradom.
6. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov, uplatnené v tomto konaní. Je nutné vyžiadať si informácie o situovaní inž. sietí a ich presné vytýčenie od správcov sietí a technicky vyriešiť ich prípadné prekládky, resp. križovania. V prípade potreby vypracovať projekt dopravného značenia uzávierky, resp. zvláštneho užívania komunikácie. Je potrebné technicky vyriešiť napojenie stavby na verejné rozvody inžinierskych sietí a umiestnenie meracích zariadení odsúhlasiť s ich správcami.
7. Pri príprave projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť aj pripomienky účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní, avšak netýkajú sa priamo umiestnenia stavby, ale jej technického riešenia a realizácie (výkopových prác, prejazdnosti ciest počas výstavby a pod.).
8. Pre spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie sa stanovujú tieto podmienky:

**Krajský pamiatkový úrad Žilina, záväzné stanovisko č. KPUZA-2020/6704-2/21909/FUR zo dňa 17.03.2020:**

01. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
02. Stavebník je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

**Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., stanovisko č. 947/tech/2020 zo dňa 03.04.2020:**

1. Pred začatím zemných prác je investor stavby povinný objednať presné vytýčenie verejného vodovodu a vodo vodných prípojok u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905/850605) a verejnej kanalizácie u Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácií aČOV (tel.č. 0905 850 602).
2. Pri kladení kábla požadujeme dodržať z prevádzkových dôvodov min. ochrannú vzdialenosť od ver. vodovodu a ver. kanalizácie 1,5 m na obe strany potrubia.
3. Pri križovaní našich podzemných vedení požadujeme kábel uložiť do ocelevej chráničky s presahom min. 0,5 m na každú stranu a dodržať STN 73 6005.
4. Pri osádzaní podperných bodov požadujeme od ver. vodovodu a ver. kanalizácie z prevádzkových dôvodov dodržať min. ochrannú vzdialenosť 1,5 m.
5. Pred zásypom kolíznych miest požadujeme prizvať nášho zástupcu ku kontrole dodržania

našich podmienok, o čom bude vykonaný zápis v stavebnom denníku.

**OR PZ v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín, stanovisko č. ORPZ-DK-ODI1-27-024/2020 zo dňa 20.03.2020:**

01. Na uloženie NN vedenia v cestnom telese a križovanie trasy NN vedenia s miestnymi komunikáciami je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty.
02. Výkopové ryhy musia byť zabezpečené, proti pádu chodcov, zábradlím.
03. Zemina z výkopovej ryhy nesmie byť ukladaná na príľahlú komunikáciu.
04. Pri realizácii stavby musia byť dodržané podmienky stanovené správcom miestnej komunikácie - Obcou Vyšný Kubín.
05. Pred realizáciou stavby požadujeme predložiť k odsúhlaseniu návrh prenosného dopravného značenia, ktoré bude použité na zabezpečenie pracovných miest počas výstavby.
06. ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

**Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor, stanovisko č. OU-DK-PLO-2020/005033-004 zo dňa 15.06.2020:**

- u r č u j e podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy takto :
- použiť poľnohospodársku pôdu iba na účel uvedený v žiadosti podľa priloženej situácie
- použiť poľnohospodársku pôdu len so súhlasom vlastníka pozemkov
- vykonať skrývku humusového horizontu podľa vypracovanej bilancie
- zabezpečiť vrátenie PP použitej na nepoľnohospodársky účel do pôvodného stavu
- písomne oznámiť ukončenie použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely do 15 dní po uplynutí určenej lehoty na uvedenie do pôvodného stavu
- u r č u j e lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu najneskôr do 31.05.2021.

**Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, záväzné stanovisko č. OU-DK-OSZP-2020/003919-002 zo dňa 24.03.2020:**

- 1/ stavbu „12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Rozšírenie NNK“ umiestniť a povoliť v súlade so schváleným Územným plánom obce Vyšný Kubín, jeho schválenými zmenami a doplnkami.
- 2/ v súlade s § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny použiť pri rekonštrukcii také technické riešenia, ktoré zabraňujú zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov - na podperné body vzdušného vedenia umiestniť konzolové zábrany proti sadaniu vtákov.
- 3/ pri umiestnení a následnej realizácii stavby dohliadať na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, pri výkopových a stavebných prácach zabezpečiť dopravné prostriedky, stavebné stroje a stavebné mechanizmy proti únikom ropných látok do povrchových vôd, podzemných vôd a clo pôdy.
- 4/ pri realizácii výkopových prác zabezpečiť výkopy tak, aby vo výkopoch nemohli uviaznuť živočíchy, drobné zemné cicavce, obojživelníky, ktoré predstavujú pre nich pascu.
- 5/ pohyb stavebných mechanizmov obmedziť na vlastné územie stavby po príjazdových komunikáciách.
- 6/ s odpadovým materiálom a prebytočnou zeminou nakladať v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva, odpad a prebytočnú zeminu neumiestňovať do brehových porastov potokov, mokradí, močiarnych biotopov a iných biotopov chránených druhov rastlín a živočíchov.
- 7/ po ukončení všetkých zemných a stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.

**Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve, záväzné stanovisko č. OU-DK-OSZP-2019/003954 zo dňa 19.03.2020:**

1. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby podľa PD, vypracovanej Ing. Vladimírom Kročanom, PETROSTAV SK, s.r.o. budú zhodnotené, príp. zneškodnené v zmysle zákona o odpadoch.
2. Zakazuje sa vytvárať nepovolené skládky odpadu.
3. Odpady, ktoré je možné ďalej recyklovať, odovzdať organizácii oprávnenej na zber a zhodnocovanie odpadov.

**Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy**, stanovisko podľa §28 ods. 1 vodného zákona č. 364/2004 č. OU-DK-OSZP-2020/003968-002 zo dňa 20.03.2020:

01. Pri križovaní a súbehu káblových vedení s podzemnými vedeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
02. Počas realizácie stavby zabezpečiť stavebné stroje tak, aby nedošlo k únikom znečisťujúcich látok (pohonné hmoty a oleje) do podzemných a povrchových vôd, ich zmiešaniu s vodami z povrchového odtoku alebo ich ohrozeniu v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

**Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**, stanovisko č. OU-DK-OCDPK-2020/004505-002 zo dňa 21.04.2020: súhlasí za týchto podmienok:

- Dodržať podmienky stanovené v stanovisku Správy ciest ŽSK Žilina, Závod Orava, Kubínska 8, Dolný Kubín, č. 310/2020/SUCDK-3 zo dňa 26. 03. 2020 a podmienky stanovené v stanovisku Obec Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 11 7/5, 026 01 Dolný Kubín č. 85/2020-TE7 zo dňa 23. 03. 2020, v plnom rozsahu. Tieto stanoviská budú zahrnuté do územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.
- Zemné elektrické vedenie v súbehu s cestou mimo sídelného útvaru obce umiestniť mimo existujúce teleso cesty, min. 2 m od vonkajšej hrany priekopy, resp. päty násypového svahu.
- Zemné elektrické vedenie v súbehu s cestou v zastavanom území umiestniť min. 1 m od existujúceho telesa cesty, v prípade stiesnených pomerov prerokovať umiestnenie s vlastníkom cesty.
- Navrhované vzdušné / aj zemné/ elektrické vedenie v súbehu s cestou v prejazdnych úsekoch cez obec viesť tak, aby nebránilo potrebným modernizačným úpravám cesty a dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov.
- Vzdušné /aj zemné/ elektrické vedenie v súbehu, s cestou III. triedy mimo sídelného útvaru obce, keď je navrhnuté v cestnom ochrannom pásme cesty, je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty podľa § 11 zákona č. 135/1961 Zb.
- Pri rekonštrukcii a novej trase elektrického vedenia žiadame dodržať ustanovenie § 4 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a platné STN. Ponechanie pôvodných vzdušných vedení je prípustné len pri rekonštrukciách alebo výmene existujúcich vedení, pokiaľ sa nemení ich trasa.
- Pred začatím stavebných prác si investor vyžiada stanoviská vlastníkov, resp. správcov inžinierskych sietí, aby nedošlo k poškodeniu ich vedení.
- Križovanie zemného elektrického vedenia s cestou ITI. triedy, realizovať technológiou pretlačania. Križovanie vzdušného elektrického vedenia s cestou III. triedy, realizovať v min. výške 6 m nad niveletou vozovky. Pred začatím prác v telese ciest III. triedy je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb.
- Nový podperný bod umiestniť mimo cestné teleso min. 5 m od okraja vozovky tak, aby netvoril pevnú prekážku pri ceste. V prípade výmeny starého za nový podperný bod, nový podperný bod osadiť do pôvodného miesta starého podperného bodu. V prípade stiesnených pomerov

- prerokovať umiestnenie s vlastníkom cesty.
- V prípade ak práce pri ceste obmedzia cestnú premávku, je potrebné na ceste počas prác použiť dočasné dopravné značky, pred ich použitím je potrebné dočasné DZ odsúhlasiť OR PZ GDI v Dolnom Kubíne a podľa § 5 písm. f) cestného zákona požiadať tunajší cestný správny orgán o ich určenie.
  - V prípade obmedzenia premávky na ceste je potrebné ešte pred realizáciou prác požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku cesty podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb.
  - Pri stavebných prácach neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť.
  - Žiadateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené na cestnom telese, krajnici cesty, cestnej priekope a vybavení cestnej komunikácie, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
  - Tunajší cestný správny orgán si vyhradzuje právo vo podmienky kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

**Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja**, stanovisko č. 310/2020/SUCDK-3 zo dňa 26.03.2020:

- Vzdušné križovanie elektrického kábla bude min. 6 m nad niveletou vozovky cesty.
- Žiadateľ je povinný oznámiť správcovi cesty začiatok realizácie prác apo ukončení prác v telese cesty odovzdať miesto zásahu zástupcovi správcu cesty t. j. p. Jadroň 0917 680 214.
- Žiadateľ pred začatím prác v telese ciest v našej správe požiada v zmysle S-u 8 Zák. č, 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách cestný správny orgán o reáli o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty, pričom ku žiadosti priloží toto naše stanovisko;
- Prípadný iný zásah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovať so správcom cesty, kde budú stanovené podmienky pre tento zásah.
- Žiadateľ je povinný dodržať platné normy, predpisy a ochranné pásma jednotlivých inžinierskych sietí.
- Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené v dôsledku realizácie prác v cestnom telese, ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku tretích osôb.
- Dňom písomného odovzdania úseku cesty pre stavebné práce (zápisom do stavebného denníka) úsek stavby na ceste stáva staveniskom, stavebník preberá zodpovednosť za škody vzniknuté na cestnom telese a majetku tretím osobám;
- Stavebné práce realizovať v termíne máj - september bežného roka, po písomnom odovzdaní staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela. K odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom (investorom) a zhotoviteľom diela žiadanie prizvať nášho zástupcu, ktorý vytýči podzemné odvodňovacie vedenia v našej správe, ak sa na stavenisku nachádzajú;
- Nakoľko sa jedná o rozšírenie v tesnej blízkosti cesty 111/2247 pracovisko je potrebné označiť dočasným dopravným značením. Práce realizovať postupne aby bol prejazdný vždy jeden jazdný pruh.
- V prípade znečistenia cesty ju stavebník vyčistí na vlastné náklady; Dočasné dopravné značenie musí byť odsúhlasené s ORPZ ODI Dolný Rubín a určené Okresným úradom Dolný Rubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;
- V prípade iného zásahu do telesa cesty v našej správe je potrebné požiadať o vyjadrenie správcu dotknutej cesty, ktorým je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok správcu cesty si bude uplatňovať sankcie v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
- Platnosť tohto stanoviska je 6 mesiacov od jeho vystavenia;
- Správca cesty si v prípade potreby vyhradzuje právo doplniť resp. zmeniť stanovisko.

**Obec Vyšný Kubín**, stanovisko č. 85/2020-TE7 zo dňa 23.03.2020:

1. investor stavby je povinný pri realizácii stavby rešpektovať umiestnenie existujúcich a

schválených umiestnení stavieb v zmysle právoplatných stavebných povolení a oznámení o drobnej stavbe.

2. V územnom konaní zabezpečiť presné umiestnenie stavby na dotknutých pozemkoch aby boli zachované ochranné pásma v zmysle platných noriem a predpisov. V lokalite je umiestnené podzemné vedenie vodovodu a kanalizácie.
3. Pred zahájením zemných prác. je investor povinný objednať vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia. A za účasti zástupcu Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s. a zástupcu Obce Vyšný Kubín vykonať vytýčenie (umiestnenie) stavby v teréne.

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V priebehu územného konania neboli podané námietky a pripomienky.

### **O d ô v o d n e n i e :**

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina IČO: 36 442 151 v zastúpení spol. PETROSTAV, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín IČO: 46 278 605 podala dňa 25.06.2020 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby "12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Rozšírenie NNK" v katastrálnom území Vyšný Kubín.

Po preskúmaní návrhu a ostatných podkladov stavebný úrad dňa 20.07.2020 oznámil začatie územného konania podľa § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona a súčasne podľa § 36 ods. 2 upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. V oznámení poučil dotknuté orgány a účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Zároveň ich v súlade s ustanovením §-u 42 ods. 4 stavebného zákona poučil o tom, že v odvolacom konaní nebude prihliadané na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto prvostupňovom konaní v určenej lehote, ak uplatnené môžu byť.

Navrhovatelia podali návrh v súlade s ustanovením § 34 a 35 stavebného zákona, k návrhu doložil dokumentáciu pre územné konanie, vypracovanú oprávnenou osobou. Preukázal vlastnícke právo k pozemkom pod umiestňovanou stavbou. Stavebný úrad v priebehu územného konania posúdil v súčinnosti s ostatnými dotknutými orgánmi predložený návrh z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, jeho súladu s územnoplánovacími podkladmi, posúdil, či vyhovuje všeobecnotechnickým požiadavkám na výstavbu, predpisom, ktoré stanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody a krajiny, ochrany PPF a pod.

Stavba je umiestnená v súlade s platným územným plánom Mesta Dolný Kubín. Stavebný úrad v priebehu územného konania dospel k záveru, že umiestnenie stavby vyhovuje obecným aj technickým požiadavkám na výstavbu stanovenými stavebným zákonom.

K dokumentácii pre územné konanie sa kladne vyjadrili dotknuté orgány, ich pripomienky k dokumentácii pre územné konanie boli skoorinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia.

Z uvedených dôvodov bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e :**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15-tich dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Obci Vyšný Kubín. Podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Antonín Zámečník  
starosta obce

**Toto oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Vyšný Kubín po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Oznámenie sa súčasne zverejní na internetovej stránke obce Obce Vyšný Kubín.**

Po uplynutí lehoty určenej na zverejnenie žiadame Obec Vyšný Kubín aby túto vyhlášku zaslať späť na adresu: Spoločný obecný úrad - úsek ÚR a SP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín, s vyznačením uvedených dátumov vyvesenia a zvesenia.

**Vyvesené dňa:** .....

**Zvesené dňa:** .....

.....  
**Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby**

**Doručuje sa:**

Účastníci konania - verejnou vyhláškou (líniová stavba)

**Na vedomie:**

01. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, **IČO: 36 672 254**
02. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, **IČO: 35 763 469**
03. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, **IČO: 36 442 151**
04. Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín **IČO: 00151866\_10168**
  - odbor starostlivosti o životné prostredie
  - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  - odbor pozemkový a lesný
05. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru DK, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín **IČO: 00151866\_12054**
06. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín **IČO: 00151866\_11058**
07. Správa ciest ŽSK - závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín **IČO: 42 054 575**
08. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina **IČO: 31755194\_181**
09. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, **IČO: 00634883**
10. Obec Vyšný Kubín - starosta obce
11. 2x spis