



Napätová sústava: 400/230V, 3+PEN, 50Hz - TN-C
 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
 Pribežných podmienkach-základná ochrana - základná izolácia, umiestnením mimo dosah, krytmi
 Príporuche - prídavná izolácia, ochranné pospájanie, samočinným odpojením napájania

Námrazová oblasť: stredná

Legenda :

- Exist. NN vzdušné vedenie AIFe
- Exist. NN vzdušné vedenie Retilens
- Exist. NN káblové vedenie AYKY-J
- Projektované káblové vedenie NN (N)AYY-J
- Projektované vzdušné vedenie NN Retilens



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODP.PROJ. Ing. Vladimír Kročan	PETROSTAV SK, s.r.o.	
	KRESLIL Ing. Vladimír Kročan		
STAVITEĽ	SSD, a.s.	DÁTUM	02/2020
STAVBA	12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Predĺženie NNK	FORMÁTY A4	2
OBSAH VÝKRESU		PROFESIA	EL
		STUPEŇ	PD pre realizáciu
		MIERKA	1:750
	Situácia stavby 2	ČÍSLO VÝKRESU	3

Exist. 19-Jb ostáva
Exist. 38-VRIS 1 ostáva
VRIS 1 - montáž
(1x rúra + 2x držiak rúr)
Vymeniť zapojenie v 38-VRIS-1
AYKY-J 3x240+120mm² zopojiť na Retilens 3x150+70mm² cez exist. skrinu 38-VRIS 1
Nový prepoj 38-VRIS 1 - Retilens káblom (NAYY-J) 3x240+120mm²
AYKY-J 3x120+70mm² zopojiť na AIFe 4x70mm² cez novú VRIS 1
Nový prepoj nové VRIS 1 - AIFe káblom (NAYY-J) 3x120+70mm²
Exist. SPP 1.1+kábel pootočiť.

Vyšný Kubín

Retilens 3x150+95+2x16mm²-100m

Napätová sústava: 400/230V, 3+PEN, 50Hz - TN-C

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

Príbežných podmienkach-základná ochrana - základná izolácia, umiestnením mimo dosah, krytmi
Príporuche - prídavná izolácia, ochranné pospájanie, samočinným odpojením napájania

Námrazová oblasť: stredná

Legenda :

- Exist. NN vzdušné vedenie AIFe
- Exist. NN vzdušné vedenie Retilens
- Exist. NN káblové vedenie AYKY-J
- Projektované káblové vedenie NN (NAYY-J)
- Projektované vzdušné vedenie NN Retilens

Exist. Db 37-2x9/6 zdemontovať
37-10,5/20
1x kotevná svorka
VRIS 1 - montáž
1x rúra+2x držiak rúr
Exist. 35-VRIS 2 - znovumontáž (zapojenie zostáva)
2x Konzola 1200
4x Príbežné príložky
1x Príbežné príložky pre VO
2x Konzola 600+4x kot. izolátor
Exist. VO + VR - znovumontáž
Exist. SPP 1.1+kábel - znovumontáž
Exist. SIL63 zdemontovať
SPP2.1 + (NAYY-J) 4x25mm² - 8m montáž
2x(NAYY-J) 4x16mm² - 8m montáž
Exist. AIFe 4x35mm²+VO - nadojít
4x48-AL1/8-STIA - 1m
Exist. AYKY-J 3x120+70mm² - naspojkať (1-SVCZ-M 3,5x95-150)
(NAYY-J) 3x120+70mm² - 3m
Exist. AYKY-J 4x70mm² - naspojkať (1-SVCZ-M 4x35-75)
(NAYY-J) 4x70mm² - 3m

Spojka 3xMJPT 150 + 1xMJPT 95N
1x kotevná svorka

2x kotevná svorka



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODP.PROJ. Ing. Vladimír Kročan	PETROSTAV SK, s.r.o.		
	KRESLIL Ing. Vladimír Kročan			
STAVITEĽ SSD, o.s.				
STAVBA 12187 - Vyšný Kubín - Nad kostolom - Predĺženie NNK	DÁTUM	02/2020		
	FORMÁT Y A4	2		
	PROFESIA	EL		
	STUPEŇ	PD pre realizáciu		
	MIERKA	1:750		
OBSAH VÝKRESU	Situácia stavby 1		ČÍSLO VÝKRESU	2